



„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

Београд, Здравка Челара 14а

Факс: +381 11 3290740

Телефон: +381 11 3292082

Е-mail: nabavka@srbrail.rs

Број: 33/15- 4411

Датум: 11.08.2015.

На основу члана 63. закона о јавним набавкама (службени гласник РС бр.124/12 од 29.12.2012. године), за јавну набавку материјала за одржавање електричних инсталација и расвете у отвореном поступку набавка бр.18/15

Појашњење на основу питања

Питање: Да ли је могуће да се уместо материјал по траженим стандардима понуди материјал по стандарду који је строжији од траженог?

-Нпр. Да се уместо по *SRPS EN 62019* понуди по *SRPS IEC 60669-1*

Одговор: Материјал треба испоручити према траженом стандарду. Прихватљиво је одступање појединих карактеристика материјала у смислу повећања квалитета што би се евентуално утврдило квалитативним пријемом.

Питање: На позицијама бр. 74 и 75 дефинисане су склопке диференцијалне – *FID 25/0,5* и *40/0,5* у количинама од по 5 ком. сваке. Молим вас да дефинишете број полова тражених склопки (двополне или четворополне).

Одговор: Све тражене склопке су четворополне.

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ

