



**„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6  
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА**

Београд, Здравка Челара 14а

Фах: +381 11 3290740

Телефон: +381 11 3292082

Е-маил: набавка@србраил.рс

Број: 33/2015 - 3291

Датум: 02.06.2015. године

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације број 5 за сачињавање понуда за јавну набавку батерија за ЕТП, јавна набавка у отвореном поступку број 10/2015

Питања:

1. У тексту маил-а испод достављам Вам текст маил-а који смо послали у понедељак 25.05.2015. на е-маил [nabavke@srbrail.rs](mailto:nabavke@srbrail.rs) који је наведен у конкурсној документацији као е-маил на ком се могу тражити додатна појашњења, па нисмо сигурни да ли Вам је стигао е-маил. Како смо видели да сте дали објашњења на друга питања, поново Вам шаљемо захтев за додатна појашњења. Молим Вас за појашњење конкурсне документације за сачињавање понуда за набавку батерија за ЕТП (број Јавне набавке 10/2015).

У конкурсној документацији, у тачкама 5.1 и 5.2 описане су карактеристике како VRLA GEL тако и VRLA GEL батерија, док се у тачки 5.3 наводи само VRLA GEL као захтевани тип батерија, што нас доводи у дилему шта понудити у овом случају.

Наиме, VRLA GEL батерије у потпуности задовољавају све захтеване карактеристике наведене у конкурсној документацији у тачки 5.3 (на странисама 50. и 51. конкурсне документације), а при томе су значајно јефтиније (као распрострањенија технологија) од VRLA GEL батерија и произвођачи их могу испоручити много брже. У прилог нашем питању, достављамо изводе из каталога једног од водећих произвођача који производи оба типа VRLA батерија, где се може видети да и AGM батерије захтевају све карактеристике које су захтеване на странисама 50 и 51 конкурсне документације.

Сматрамо да је у интересу Наручиоца да омогући што већем броју понуђача да понуди више производа који задовољавају тражене карактеристике, док инсистирање на VRLA GEL технологији може довести у повлашћени положај одређене добављаче, што је у супротности са Законом о јавним набавкама.

Из свега наведеног, молимо наручиоца да разјасни да ли је прихватљиво понудити VRLA GEL AGM батерије у овом случају.

2. Молимо Вас за појашњење конкурсне документације за набавку батерија за ЕТП ЈН. бр. 10/15, према следећем:

- У додатним условима за учешће у поступку Јавне набавке батерија за ЕТП бр. 10/15, у тачки 10., наведена је обавеза да произвођач батерија поседује важећи сертификат ISO-9001 и ISO-14001.

Обзиром да произвођач батерија поседује сертификат ISO-9001 и да је у процедури издавања сертификата ISO-14001, да ли је прихватљиво да се достави Потврда од овлашћене куће за сертификацију да је поступак издавања наведеног сертификата у процедури.

Одговор:

1. Технички услови су комплет за VRLA батерије. У спецификацији је наведено да се траже VRLA GEL батерије, а то и тражимо да се испоручи. Додатна појашњења могу се добити на е-маил [nabavka@srbrail.rs](mailto:nabavka@srbrail.rs).

2. Конкурсном документацијом тачка 10 је захтевано:  
Важећи сертификат произвођача ISO 9001 и ISO 14001 (за све позиције).

Председник комисије  
Александар Јовановић, дипл.маш.инж. ср.