

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6

Број: 7/2017-181

Датум: 30.10.2017. године

Предмет: Питања и одговори (број 5.) конкурсне документације за јавну набавку **радова Доградња објекта железничке станице Београд Центар- Међуфаза- Проширење плоче на коти 105, између оса 5`-15`/X-XIII**, у отвореном поступку бр 1/2017“

Потенцијални понуђач је доставио следећи захтев за појашњење конкурсне документације:

Питање бр. 1: Молимо вас да нам појасните шта подразумевате под елементима за постављање конструкције скеле потребне висине и носивости

Одговор: У поглављу III/1/1.2/3. општег дела конкурсне документације, у оквиру захтеваних техничких капацитета понуђача, поред осталог, наведено је:

- Елементи за постављање конструкције скеле потребне висине и носивости.

Наведени додатни услов у оквиру захтеваног техничког капацитета односи се на опремљеност понуђача са подешавајућим (штелујућим) подупирачима за монтажу нестандартно високих грађевинских скела, потребних за постављање оплате за израду армирано бетонских греда и плоче на коти 105 (видети у приложеној графичкој документацији) и у складу са тим, њиховом количином и основним карактеристикама: висина односно дужина и носивост.

Питање бр. 2: Да ли се као доказ поседовања радних машина које се не региструју, уместо картица основних средстава, може доставити последња пописна листа свих основних средстава понуђача или законодавца

Одговор: Може се доставити последња пописна листа свих основних средстава понуђача или законодавца.

Председник комисије



Пантовић Марко, дипл.маш.инг.